



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARRINHA

ADMINISTRAÇÃO - 2021/2024

GOVERNANDO com TODOS e para TODOS!

Município
Barrinha

Fls _____

Ass _____

Barrinha/SP, aos 30 de junho de 2021.

Ref: PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO – PREGÃO PRESENCIAL 029/2021.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE BOMBAS DOSADORAS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE BARRINHA

Tendo em vista pedido de esclarecimento (interposto em 30/06/2021) pela empresa Ecotrim, venho através deste instrumento esclarecer as questões abaixo suscitadas, conforme segue:

A) Pergunto qual a tensão de alimentação da bomba dosadora: 220V?

Resposta: Sim 220V, conforme informado pelo responsável do setor de origem.

Atenciosamente,


Éverton Pereira de Oliveira
Pregoeiro Municipal